

 <p>ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</p>	UPIT ZA PONUDU	Datum: 07.05.2024. Stranica: 1
---	-----------------------	-----------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
--------------------	---	--

UPIT br.:	2024-376 SANACIJA GLAVNOG VODOVODNOG ŠAHTA I ODVODNIH CIJEVI NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST
------------------	---

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza** na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana **s najviše 2 (dvije) decimale**.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 3. Dokumentacija tražena u točki 7. Općih uvjeta
 4. Jamstva tražena u točki 6. Općih uvjeta
 5. Obrazac "A-0" iz dokumentacije.
 6. Izjava o pregledu lokacije .(potpisana i ovjerena od strane Ponuditelja i predstavnika Naručitelja ukoliko je isti izvršen).
 7. Troškovnik - tablica popunjen te ovjerena i potpisan od strane Ponuditelja,

5. Dostava ponude

Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poledini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 20.000,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.


Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 16.05.2024. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 <p>ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</p>	TROŠKOVNIK	Datum: 07.05.2024.
---	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	---

UPIT br.:	2024-376
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponudeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Sanacija glavnog vodovodnog šahta i odvodnih cijevi na lokaciji Zimsko plivalište Mladost sukladno troškovniku i općim uvjetima Naručitelja		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ: _____ **OIB:** _____

(upisati naziv i adresu) (upisati OIB)

PONUĐA BROJ: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Za kontakt osobu: Broj telefona _____ Broj mobitela _____ Broj faksa _____

Broj predmeta: 2024-376

Predmet nabave: SANACIJA GLAVNOG VODOVODNOG ŠAHTA I ODVODNIH CIJEVI NA LOKACIJI ZIMSKO
PLIVALIŠTE MLADOST

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana _____

Mjesto isporuke: Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice: 37 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____, _____ 2024. god.
(mjesto) (datum)

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

Predmet: 2024-376
SANACIJA GLAVNOG VODOVODNOG ŠAHTA I ODVODNIH
CIJEVI NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST

Rok za predaju: **16.05.2024 13:00**

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



N 4 5 6 4

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SANACIJA GLAVNOG VODOVODNOG ŠAHTA I ODVODNIH CIJEVI NA LOKACIJI
ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST

Opći uvjeti

1. OPĆI OPIS

Postojeće stanje:

Zimsko plivalište "Mladost" je plivalište kojim se koriste klubovi i građanstvo u vlasništvu Grada Zagreba te pod upravljanjem ustanove Upravljanje sportskim objektima.

Uz Zimsko plivalište "Mladost" nalazi se vodomjerno okno koje ne zadovoljava potrebe plivališta. Slijedom postojećeg stanja potrebno je izgraditi novo veće okno te izmijeniti postojeće cijevi i opremu kako bi se zadovoljile potrebe plivališta.

Novo stanje:

Nakon sanacije, vodomjerno okno će se dovesti u punu funkciju u smislu kvalitete i sigurnosti korištenja.

2. TEHNIČKI OPIS

Za izvedbe svih radova pridržavati se mjera zaštite na radu.

Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal potreban za sanaciju vodomjernog okna, a koji su specificirani u pojedinoj stavci troškovnika kao i sve Transporte s odvozom otpadnog materijala na gradski deponij i plaćanjem potrebnih pristojbi.

Potrebno je predvidjeti i provesti zaštitu okolnih prostora da ne bih došla u opasnost sigurnost korisnika i radnika na objektu. Dinamiku izvođenja radova usuglasiti s kontakt osobom Naručitelja te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena.

Poželjno je da Izvođač radova prije predaje ponude pregleda lokaciju, odnosno izvrši uvid u cjelokupno postojeće stanje radi što realnije procjene cijene radova, te se za sve eventualne nejasnoće konzultira s kontakt osobom Naručitelja.

Izvođač je dužan obavljati svoje radove na vlastitu odgovornost, osigurati gradilište, radnike i korisnike.

Po završetku sanacije okolni prostor mora biti stavljen u prvobitno stanje, tj. očišćen od otpadaka, stakla, materijala, šute, ambalaže, prašine i sl.

Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora koje izvođač izazove prilikom izvedbe predmetnih radova dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

Sve radove treba izvoditi po pravilima struke, opisima u troškovniku te uputama ovlaštene osobe Naručitelja.

Prilikom izvođenja predmetnih radova potrebno je pridržavati se zakonske regulative, projekta i pravila struke te voditi brigu o osiguranju provedbe zaštite na radu i zaštite od požara.

U cilju izrade ponude Ponuditelj može izvršiti pregled lokacije Naručitelja, kontakt osoba: Zimsko plivalište "Mladost", Trg Krešimira Čosića 10, Zagreb, Ante Marković +385 91 6536 578

Ukoliko je ponuditelj izvršio pregled lokacije **tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije** (priložen u upitu za dostavu ponude). Ukoliko ne izvrši pregled i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta.

U cijenu ponude moraju biti uključeni svi troškovi i popusti koje iziskuju radovi koji su predmet nabave uključujući troškove dolaska i odlaska s lokacije Naručitelja, nabavka materijala i opreme, korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i tehničkom opremom potrebnom za izvođenje demontaže i montaže i troškovi rada.

Obveze Izvođača:

- Sve radove Izvođač treba izvoditi kvalitetno, savjesno i stručno u skladu po pravilima struke i opisima u troškovniku.

U svojoj ponudi Ponuditelj treba priložiti potpisane i ovjerene opće uvjete (cijeli dokument).

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SANACIJA GLAVNOG VODOVODNOG ŠAHTA I ODVODNIH CIJEVI NA LOKACIJI
ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST

Opći uvjeti

3. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene.

Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije decimale).

Za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00 €“.

Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave uključujući:

- troškovi nabave, transporta i montaže opreme
- sav rad i materijal
- svi utovari i istovari
- sav horizontalni i vertikalni transport
- odvoz i zbrinjavanje svih vrsta nastalog otpada sukladno važećim zakonskim propisima
- sve pristojbe koje se plaćaju ovisno o vrsti materijala
- sva čišćenja u toku i nakon završetka rada
- korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i opremom potrebnom za izvođenje radova
- sav spojni i sitni potrošni materijal
- troškovi rada radnika
- troškovi dolaska i odlaska s lokacije naručitelja

Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene u eurima.

U dokumentaciji Naručitelja nisu dopuštene izmjene ili ispravci od strane ponuditelja.

Ukoliko je potreba za opravdanom izmjenom u dokumentaciji tada je naručitelj dužan zatražiti pisanim putem pojašnjenje ili izmjenu dokumentacije od strane Naručitelja najkasnije 2 (dva) dana prije isteka roka za dostavu ponude.

Ukoliko potencijalni ponuditelj ne postupi sukladno navedenom u prethodnom stavku nego svojevolumno učini bilo kakvu izmjenu ili ne ponudi proizvod po navedenim minimalnim tehničko dobavnim uvjetima iz troškovnika takva ponuda će se smatrati Neprihvatljivom i neće se uzimati u obzir kod ocjene pristiglih ponuda

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

4. NAČIN IZVRŠENJA USLUGE:

Način izvršenja: narudžbenica

Početak izvršenja radova: uvođenje u posao u roku od 7 dana od primitka narudžbenice.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SANACIJA GLAVNOG VODOVODNOG ŠAHTA I ODVODNIH CIJEVI NA LOKACIJI
ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST
Opći uvjeti

Završetak radova: najkasnije 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

5. MJESTO ISPORUKE

Lokacija Naručitelja sa adresom gdje će se obavljati radovi na sanaciji:

- Zimsko plivalište "Mladost", Trg Krešimira Čosića 10, Zagreb

6. JAMSTVA:

VRSTE, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

Jamstvo za ozbiljnost ponude: DA

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 500,00 € (petstoeura)

Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvatanja ispravka računске greške, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi ili neprihvatanju izvršenja narudžbenice, nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u obliku bankarske garancije na poziv ili u obliku zadužnice ili uplatom novčanog pologa u korist računa središnjeg tijela za nabavu. Jamstvo mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti sukladnim roku valjanosti ponude. Gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude **mora biti dostavljeno prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja ponude elektroničkim sredstvima komunikacije, a ukoliko se ponuda dostavlja u tiskanom obliku jamstvo mora biti priloženo uz ponudu.**

U slučaju uplate novčanog pologa uz ponudu se prilaže dokaz o uplati.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb.**

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: DA

U roku od 5 (pet) dana od potpisa ugovora ili dostave narudžbenice u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na poziv ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti valjano **minimalno 45 dana** duže od isteka roka izvršenja ugovora.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb.**

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SANACIJA GLAVNOG VODOVODNOG ŠAHTA I ODVODNIH CIJEVI NA LOKACIJI
ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST

Opći uvjeti

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: DA

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor (narudžbenica) o nabavi je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Navedeno jamstvo ugovaratelj je dužan dostaviti **u roku 5 (dana) dana od dana primopredaje radova** na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti **izvedenih radova** (bez PDV-a).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku bankarske garancije ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, važeće do isteka jamstvenog roka, ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

U slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u ugovorenom roku, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno ima pravo naplatiti ugovornu kaznu.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb.**

Nakon dostave ovog jamstva odabranom ponuditelju biti će vraćeno jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Prilikom isporuke robe ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu i ugrađenu opremu

Po završetku Isporučitelj mora dostaviti jamstveni list o instaliranoj opremi i montaži na sustavu tehničke zaštite sukladno tehničkom opisu .

Jamstvo za izvedene radove: minimalno 24 mjeseci

Jamstvo na ugrađenu robu i materijale: Sukladno jamstvu proizvođača

Prilikom isporuke i ugradnje opreme, ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu i ugrađenu opremu.

7. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SANACIJA GLAVNOG VODOVODNOG ŠAHTA I ODVODNIH CIJEVI NA LOKACIJI
ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST
Opći uvjeti

8. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na stranom jeziku, gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik.

Ukoliko dostavljeni prijevod (koji nije ovjeren) ostavlja nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj zadržava pravo i to primjenom odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi u svrhu objašnjenja i nadopune, zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave potvrde taksativno navedene u članku 265. Zakona o javnoj nabavi.

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog isključivo e-računa u roku 30 dana za naručenu i nesporno izvršenu isporuku i montažu.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

10. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA I DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIM

Ugovaratelj je obavezan tijekom izvršenja ugovora o nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava.

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s naručiteljem i/ili traženi stručnjaci se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22)).

Isti moraju osigurati stalnu uslugu prevođenja na hrvatski jezik o svom trošku, ukoliko ne poznaju hrvatski jezik.

Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), Zakonom o

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
SANACIJA GLAVNOG VODOVODNOG ŠAHTA I ODVODNIH CIJEVI NA LOKACIJI
ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST

Opći uvjeti

održivom gospodarenju otpadom (NN 84/21) te pravilnicima koji reguliraju odstranjivanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada (posebice Azbesta).

Odabrani Ponuditelj je obvezan ugrađivati materijale i proizvode sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21), i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predočiti odgovarajuće dokaze na zahtjev internog nadzora.

11. RASKID UGOVORA / NARUDŽBENICE

Izvršitelj se je dužan pridržavati rokova i kvalitete propisanim u Općim uvjetima i Troškovniku. Ukoliko Izvršitelj odstupa od rokova i tražene kvalitete, Naručitelj može raskinuti Ugovor / Narudžbenicu, naplatiti Ugovornu kaznu definiranu u toč. 10. Općih uvjeta i ne snosi nikakve dodatne troškove iz tog naslova. U tom slučaju Izvršitelju će biti plaćeno samo onaj dio radova koji je izveden u traženoj kvaliteti, prema troškovničkim opisima i u traženim rokovima.

12. OSTALO

- Upiti u vezi predmeta nabave isključivo putem maila: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
- Otvaranje ponuda: Neće biti organizirano javno otvaranje ponuda.
- Obavijest o rezultatima provedenog postupka dostavit će se na isti način kako je upućen i poziv za dostavu ponuda

IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2024.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA GLAVNOG VODOVODNOG ŠAHTA I ODVODNIH CIJEVI NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST
 TROŠKOVNIK

Br. st.	Naziv stavke	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena bez pdv-a (€)	Ukupno bez pdv-a (€)
I.	PRIPREMNI RADOVI				
I.1.	Kopanje probnih šliceva na mjestu križanja s postojećom temeljnom odvodnjom. Iskop se vrši ručno uz poseban oprez. Nakon označavanja instalacija po potrebi mjesto iskopa privremeno zatrpati i osigurati u skladu s propisima zaštite na radu. Obračun prema stvarno izvedenim radovima.	m3	1,00		
I.2.	Izvedba privremenog isključivanja te naknadnog uključivanja opskrbe vodom priključnog javnog vodovoda od strane nadležnog javnog komunalnog poduzeća Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb. Stavkom obuhvaća kompletne monterski radove unutar vodomjernog okna od ulazne cijevi DN150mm u vodomjer do završno zasuna iza vodomjera. Stavka obuhvaća potrebne suglasnosti od VIO Zagreb. Obračun se vrši po kompletno izvedenom privremenom isključivanju te naknadnom uključivanju uključujući sav potreban materijal.	komplet	1,00		
I.3.	Nabava i dobava privremenog voda (mimovoda) koji će služiti za privremenu opskrbu potrošača sanitarnom vodom dok se ne izvedu radovi na trajnom predmetnom cjevovodu i zasunskoj komori. Cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-80 (PEHD), S 6,3/SDR 13,6 u kvaliteti prema odredbama HRN EN 12201 i HRN EN ISO 3126 za pogonski tlak 1.0 MPa. Montaža uključuje potreban spojni materijal. Montaža cijevi izvodi se elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama uz obavezno korištenje alata za ispravljanje ovalnosti cijevi (GP rounder). Uračunati pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva. Cijevi u kolutu. Obračun po m' ugrađene cijevi. DN 50mm	m'	5,00		
I.	PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:				

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA GLAVNOG VODOVODNOG ŠAHTA I ODVODNIH CIJEVI NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST
 TROŠKOVNIK

II. ZEMLJANI RADOVI									
II.1.	Iskop rova za zasunsku komoru svijetlog otvora 1,40x1,00 dubine do 2,70m'. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova, ali tako da se osigura nesmetana doprema i spuštanje cijevi u rov. Potrebno je ostaviti slobodnu bankinu uz rov širine 0,50 m. Iskopi se izvode na uskom dijelu uz blizinu građevine te je iskop potrebno izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja okolnih objekata. Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi. Stavka uključuje i ispumpavanje vode iz rova uslijed oborina i procjednih voda muljnom crpkom min. kapaciteta 5 l/s. Obračun prema m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju. u tlu C kategorije								
II.1.1.	- strojno 90 %					m3	16,00		
II.1.2.	- ručno 10 %					m3	1,00		
II.2.	Bušen prodora kroz postojeće betonske zidove vodomjera na odgovarajućim mjestima prema odgovarajućem profilu radi postavljanja novih instalacija vodovoda. Predviđene dimenzije rupa cca 20x20cm, a debljine zidova cca 20 cm. Ove radove treba raditi sa naročitom pozornošću kako ne bi došlo do nepotrebnog oštećenja zidova i temelja. Obračun po komadu izvršenog bušenja proboja na mjestima prodora cijevi.	kom.	1,00						
II.3.	Nabava, prijevoz i ugradnja pijeska, granulacije 0-4 mm. Pijesak se ugrađuje kao posteljica, na isplanirano dno rova ispod cijevi u sloju debljine 10 cm prema HRN EN 805 i DVGW W 400-2. Stavka obuhvaća i izradu jamica na mjestima montažnih spojeva. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi minimalno $M_s = 20 \text{ MN/m}^2$. Obračun se vrši po m3 ugrađenog i ispitanog pijeska u rov u zbijenom stanju. Obračun po m3 ugrađenog pijeska	m3	1,00						

II.4.	Zatrpavanje rova nakon izrade zasunske komore cjevovoda slojem pijeska granulacije 0-4 mm, debljine sloja 30 cm iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje se vrši ručno, i obavezno prema HRN EN 805 i DVGW W 400-2. Stavka obuhvaća nabavu, dovoz, rasipanje i nabijanje. Pijesak je potrebno sabiti lakim nabijačima da se ne ošteti cijev. Nabijeni pijesak mora biti kompaktan. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi minimalno $M_s = 25 \text{ MN/m}^2$. Ugrađeni materijal mora biti prema normi HRN EN 13242 i 13285, a nosivost izvedenog sloja prema HRN EN 13286 - 47. Stavka uključuje i ispitivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 i ishodenje atesta. Podrazumijeva i nabavu i dobavu pijeska od gradilišnog deponija do mjesta ugradbe. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m3	8,00		
II.	ZEMljANI RADOVI UKUPNO:				
III.	BETONIRSKI, ZIDARSKI I DRUGI POMOĆNI RADOVI				
III.1.	Betoniranje zasunske komore za montažu vodovodne armature. Betonska komora je u tlu u zelenoj površini na parceli. Dimenzije svijetlog otvora betonske komore je 1,40x1,00m svijetla visina 2,40m. Beton je C30/37 XC2 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost VDP2 - sustav "bijela kada", a izvedba je u dvostranoj oplati. Unutarnje stjenke i dno ožbukati cementnim mortom 1:2 do crnog sjaja i premazati zaštitnim vodonepropusnim sredstvom za bazene. Temeljna ploča i svi zidovi su debljine 20cm dok je stropna ploča također 20mm. Konstruktivno armirati stjenke mrežom Q335 i Q785 i šipkama B500B obostrano uz dodatke. Prodor cijevi kroz zidove okna izvesti vodonepropusno, cijevi položiti kroz umetak kojim se osigurava vodonepropustan spoj cijevi i betonske stijenke betonske komore i terena. Na stropnoj ploči nalazi se dotvora 60x60 za ulazak u komoru. Poklopac je vodotijesni lijevano željezni vel.60/60 nosivosti A50 prema HRN EN124 . Za ulazak u spremnik ugraditi stupaljke profila 18 mm na razmak 30cm, inox 2xL nosače. Obračun se vrši po kompletu izvedene betonske komore uključivo oplatu zidova i ploča, s podupiranjem, gumene ili bubreće trake na spoju betona, sve prenose materijala itd.	komplet	1,00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

SANACIJA GLAVNOG VODOVODNOG ŠAHTA I ODVODNIH CIJEVI NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST

TROŠKOVNIK

III.2.	Izrada suhozida od pune opeke kao podloga armaturi. Suhozid je potrebno izvesti na potrebnoj visini i na potrebnim mjestima ukručenja. Uključen sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijenosi i prijevozi do 50 m udaljenosti. Obračun po kompletu.	komplet	1,00		
III.3.	Zazidavanje otvora između zida vodomjernog okna i zasunskih komora i zaštitne cijevi/uvodnice punom opekam i cementnim mortom 1:3. Obračun po komadu opeke. Uračunat sav rad i materijal. Obračun po komadu stvarno izvedenog zazidavanja otvora.	kom	1,00		
III. 4.	Zaštita instalacije interne kanalizacije ugradnjom istih u zaštitne cijevi od cijevi. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju zaštitnih polietilenskih cijevi kao i sav potreban rad. Obračun po m' stvarno ugrađenih zaštitnih cijevi. Profil zaštitne cijevi: - DN 250	m'	3,00		
III. 5.	Betoniranje osiguranja cijevi vanjske odvodnje betonskim plaštom C16/20, na mjestu prolaska odvodne cijevi ispod zasunske komore. Stavka obuhvaća pripremu, ugradbu betona, te svi prijenosi. 'U cijenu uključena izrada, postavljanje i skidanje oplata za betonska uporišta s potrebnim prenosima. Obračun po m3 pripravljenog betona sa potrebnim prijevozom i prijenosima.	m3	1,00		
III. 6.	Čišćenje od nečistoća i nepotrebnog materijala unutar vodomjerne i zasunske komore prema naputku nadležnog komunalnog poduzeća. Uračunat sav rad i materijal te odvoz suvišnog materijala. Obračun po komadu stvarno izvedenog zazidavanja otvora. vodomjerno okno	kom	1,00		
III.	BETONIRSKI, ZIDARSKI I DRUGI POMOĆNI RADOVI UKUPNO:				

IV.	MONTAŽNI I DEMONTAŽNI RADOVI									
IV.1.	<p>Nabava, dobava i montaža fazonskih komada od pocinčanin i lijevano željeznih (nodularnog lijeva) EN-GJS-400-15 (ductile GGG 40) prema HRN EN 545 i HRN EN 1563 za nazivni tlak PN 10 bara. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (prema HRN EN 14901), odnosno plastifikacija u debljini min 250 mikrona i boju RAL-GZ 662. Tvorničko jamstvo minimalno 5 godina. Lijevano željezni fazonski komadi moraju imati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naglavak s utičnim spojem tip TYTON prema HRN EN 545 sa brtvom od EPDM - priрубnice PN 10 za spoj po HRN EN 1092-2 i HRN EN 1333 - gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 i HRN EN 1514. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača. - prokronski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 sa maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom. <p>U cijenu uključiti raznošenje fazonskih komada duž rova na prosječnu udaljenost 50 m kao i pregled prije ugradnje, bojenje, te sav brtveni i spojni materijal.</p>	/								
IV.1.1.	1. FF komad DN80mm l=300mm						kom	1		
IV.1.2.	2. ZASUN DN80mm						kom	2		
IV.1.3.	3. T komad DN80/80mm						kom	2		
IV.1.4.	4. Q komad DN80mm						kom	2		
IV.1.5.	6. FF komad DN80mm l=600mm						kom	2		
IV.1.6.	7. Regulator tlaka DN50mm						kom	1		
IV.1.7.	8. Nepovratni ventil DN50mm						kom	1		
IV.1.8.	9. X komad DN80mm						kom	1		
IV.1.9.	10. sitni spojni komadi DN50mm						kom	4		

IV. 2.	Nabava, doprema i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za instalaciju vodovoda. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, fittinge. Obračun se vrši po 1,0 m kompletno montirane i izolirane cijevi prema mjestu ugradbe. P.C. NO80 mm	m'	3,00		
IV. 3.	Izvedba novih priključnih cjevovoda od vodomjera do zasunske komore potrebe sanitarne vode. Potrebno je obuhvatiti sve građevinske i monerske radove te svu potrebnu armaturu i sitan montažni pribor do pune funkcije. Stavka obuhvaća rezanje postojeće cijevi NO65mm, umetanje potrebnih fazonskih komada te vodonepropusni spojevi sa postojećim cjevovodima u podrumu objekta. Prolaz cijevi kroz temelj objekta izvesti preko zaštitne cijevi te ugraditi uvodnice radi vodonepropusnog prolaska cijevi. Za izvedbu novog ogranka će moguće biti potrebno izvršiti ispušt vode u dijelovima cjevovoda te nakon toga opet punjenje sustava vodom. Sve izvesti vodonepropusno. Obračun se vrši po kompletu izvedenog novog vodovodnog horizontalnog razvoda od vodomjernog okna do objekta.	komplet	1,00		
IV. 4.	Nabava, dobava materijala za sanaciju i izradu ravne vertikalne hidroizolacije temeljna na mjestu prodora vodovodnih cijevi u objekt, a nakon montaže novih vodovodnih cijevi. Podlogu prethodno očistiti i otprašiti. Na suhu podlogu izvodi se izolacija u slojevima: - hladni bitumenski prednamaz; - hidroizolacijske trake na bazi bitumena s uloškom staklenog voala (2x) HRN U.M3.300, varene 100%; Hidroizolacija 1100 kg/m ³ , debljine ukupno cca 1,00 cm, kao flex bitufix V-4 Trake spajane na preklop, ljepljene s ugradbom prema položaju i uputi proizvođača navedenog materijala. Na mjestima spojeva, pregiba, uvala i sl., izvesti s posebnom pažnjom, dodatkom jedne trake, sve prema detaljima i preporuci proizvođača. Obračun po m ² (razvijene površine), kompletno izvedene izolacije.	m ²	1,00		

IV. 5.	Mehaničko čišćenje cjevovoda koje izvodi izvođač radova, a koje se izvodi prije prethodnog ispitivanja cjevovoda na tlak vodom. Obračun po metru dužnom cjevovoda. DN 80	m'	2,00		
IV. 6.	Prethodno ispitivanje cjevovoda na tlak i glavna tlačna proba, prema <i>Općim i tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu - Knjiga 2</i> , odredbama HRN EN 805:2005 (tablica u prilogu dokumentacije). Punjenje cjevovoda vodom i tlačenje upotrebom tlačne crpke. Uračunato vrijeme trajanja tlačne probe s preuzimanjem, te pražnjenje cjevovoda. Kod ispitivanja je uključena izrada privremenih uporišta, cjelokupna montaža i demontaža kao i sav potreban materijal. Uračunati su i potrebni prijenosi ako se tlačna proba izvodi po dionicama. Tlačna proba izvodi se u obveznom prisustvu nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Investitora. U slučaju da proba ne uspije, proba se ponavlja o trošku Izvođača. Obračun po kompletno uspješno izvršenoj tlačnoj probi. DN 50mm - DN80mm	komplet	1,00		
IV. 7.	Čišćenje i dezinfekcija vodovoda. Mehaničko čišćenje, pranje i dezinfekcija cjevovoda sa utroškom potrebne vode i dezinfekcionog materijala.	kompl.	1,00		
IV. 8.	Demontaža postojeće pocinčane i lijevano željezne armature u vodomjernom oknu (DN80 i DN50). U stavku je uračunata demontaža armature te rezanje i vađenje postojećeg cjevovoda i opreme te skladištiti armaturu koje se može upotrebiti. Radove izvoditi pažljivo kako bi se eventualno mogla postojeća armatura iskoristiti za buduće potrebe, uz osiguranje privremene vodoopskrbe korisnika do njihovog prespajanja na novo izvedeni cjevovod. U stavci je uključen odvoz na gradski deponij, sa utovarom, istovarom, planiranjem deponije i sve deponijske takse. Za deponiranje otpada mora postojati službena potvrda o dozvoli za deponiranje koju je potrebno predložiti Nadzornom inženjeru i Investitoru. Obračun se vrši po kompletu.	komplet	1,00		
IV. 9.	Demontaža privremenog voda i opreme na privremenom vodu, uključujući i privremene priključke izvedene na njemu. U stavku je uračunato uklanjanje postojećeg cjevovoda i opreme te utovar i odvoz cjevovoda na deponij. DN 50mm	m'	5,00		
IV.	MONTAŽNI I DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO				

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA GLAVNOG VODOVODNOG ŠAHTA I ODVODNIH CIJEVI NA LOKACIJI ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST
TROŠKOVNIK

UKUPNA REKAPITULACIJA	
I. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:	
II. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:	
III. BETONIRSKI, ZIDARSKI I DRUGI POMOĆNI RADOVI UKUPNO:	
IV. MONTAŽNI I DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:	
	SVEUKUPNO BEZ PDV-A:
	UKUPNO PDV:
	SVEUKUPNO S PDV-OM:

U _____, DANA _____ GODINE

M.P.

ZA PONUDITELJA:

(VLASTORUČNI POTPIS)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Trg K. Ćosića 11, Zagreb
SANACIJA GLAVNOG VODOVODNOG ŠAHTA I ODVODNIH CIJEVI NA LOKACIJI
ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST

Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

IZJAVA

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću pružati uslugu izrade dokumentacije koja je predmet nabave, te kompletni prostor za koji se izrađuje predmetna dokumentacija, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu ponude br. _____, u predmetu nabave _____

U Zagrebu, _____ 2024.

Ponuditelj:

(ime i prezime)

M.P.

(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju za koju će pružati
(ime i prezime)

uslugu, te kompletni prostor za koji se izrađuje dokumentacija.

U Zagrebu, _____ 2024.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)